

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN

ZZW



Controleorganisme erkend door het ministerie

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65
ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 97 69
Fax 02 230 26 76

BTV
Heden
051140284

O. ref.: \_\_\_\_\_

U. ref.: \_\_\_\_\_

VERSLAG NR.: 1751190923106

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: Gaston Beijerslaan 9, AAKVOI 8670 Koksijde

EIGENAAR: [Redacted]

Adres: [Redacted]

OPDRACHTGEVER: Electrica Marc Depire

Adres: Linsdijkstraat 2, 8670 Koksijde

INSTALLATEUR: [Redacted]

Adres: [Redacted]

BTW of IK: BE 0460252.825

EAN: DNE
Ref.: Teller nr.
Index:

Datum van het onderzoek: 23-09-2004 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens:

(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art.276) (AREI art. 276bis) (ARAB art. 262) (K:B-2.6:2008) (F.R. art.: 231) (Voorsehr. DNB)

Aard installatie: Nieuwe -> Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring - verkoop wooneenheid: Type der lokalen: AAKVOI

Begin werken: Fundering vóór-na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór-na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86

Aansluiting: Spanning 46-0220V V Bescherming van de aansluiting Niet afdekbaar

Aardingskabel hoofdbord: X 10 mm² Alg. schakelaar: type A40 A1300

Aard van de aardelektrode: 1-baren - pennen - horizontale geleider Schema: IT

Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 7; RA: 25 Ohm; RI tot 2 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren:

BESCHRIJVING: Zie eindrapportage + schiedplan

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso
VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTAS: 90

Table with 2 columns: PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK, gezien op, de aangestelde van de stroomverdieler, naam, handtekening

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

BESLUIT De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 23-09-2006 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum. De installatie is niet conform. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op

DE AGENT-ONDERZOEKER: P. Jagers


De directeur,



*Dyn*  
ELEKTRO MARC DEPREZ BVBA  
KRUIDISTELSTRAAT 2  
8670 KOKSIJDE

23-03-2011  
PROJEKT  
OEFENINGEN  
1923111

GASTON LEJEUNELAAN 9  
8670 KOKSIJDE



ELEKTRO MARC.DEPREZ BVBA  
KRUISDISTELSTRAAT 2  
8670 KOKSIJDE

GASTON LEJEUNELAAN 9  
8670 KOKSIJDE

